



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003, г.Иркутск, ул.Красноармейская 15, тел.доверия 8 (3952) 39-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление НД ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

664003, г.Иркутск, ул.Красноармейская 15, тел. 25-79-98, тел.доверия 8 (3952) 39-99-99,

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

расположенного по адресу: расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 5,

тел. 3-30-99, ondosulye@emercom.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Усолье - Сибирское

(место составления акта)

Предписание № 352/1/1 от 27.11.2019 г.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

юридическому лицу:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Тельминская Средняя Общеобразовательная школа»

и его законному представителю в лице директора -

Луценко Татьяны Николаевны

юридический адрес: РФ, 665492, Иркутская область,

Усольский район, п. Тельма, ул. 2-я Советская, 4

(указать должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Усолье-Сибирского и Усольского района по пожарному надзору от 07.11.2019 года № 352,

ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период: с 15 ноября 2019 года с 11-00 до 13-00, 27 ноября 2019 г. с 14-00 до 16-00 проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Подхолзиной Натальей Васильевной,

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

здания, помещений, территории по адресам: Иркутская область, Усольский район, п. Тельма, ул.

2-я Советская, 4, здание школы; Иркутская область, Усольский район, д. Сапиновка, ул. Лесная,

12, 2, здание школы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Тельминская Средняя Общеобразовательная школа»

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором Луценко Татьяной Николаевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или (указывается только выполнен не
1	2	3	4	
МБОУ «Тельминская СОШ», 665492, Иркутская область, Усольский район, п. Тельма, ул. 2 - Советская 4				

Государственный инспектор по пожарному надзору _____

1.	Не хранится на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Пункт 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01 августа 2020 года
2.	Установленные двери, ведущие из коридора в тамбуры по путям эвакуации (в количестве двух штук), не обеспечивают безопасной эвакуации людей, а именно, имеют зазоры, не закрываются плотно, с разбитыми полотнами, способствуют распространению опасных факторов при пожаре.	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 23 д), п. 33, п.62	01 августа 2020 года
3.	Не предусмотрены мероприятия для обеспечения исправного функционирования системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания путем прокладывания соединительных линий СОУЭ в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов, на 1 и 2 этажах	<p>Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1 Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;</p> <p>ст. 6 пункт 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>ст. 151 Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противореча-</p>	01 августа 2020 года

		<p>щей требованиям настоящего Федерального закона</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г, п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>НПБ 104-2003 п. 3.9</p> <p>СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.</p>		
МБОУ «Тельминская СОШ», 665492, Иркутская область, Усольский район, д. Сапиновка, ул. Школьная 6				
4.	<p>Объект не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения. Ближайший источник - водонапорная башня, расположенная на расстоянии более 200 метров до здания школы.</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123);</p> <p>ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;</p> <p>п. 2.11, п. 2.12, п. 9.27, п. 9.28, п. 9.29, п. 9.30 п. 4.1, п. 5.1, п. 5.2, п. 9.10, п. 9.11 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;</p> <p>Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;</p> <p>п. 16 ППР в РФ.</p>	01 августа 2020 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
надзору г. Усолье-Сибирское и Усольского района
по пожарному надзору)
Подхолзина Н.В.

«27» ноября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«27» ноября 2019 г.



(подпись)
М.Л.П.

Директор Луценко Т.Н.
(должность, фамилия, инициалы)